



Luglio 2023

Qualità acqua comunale Paese Avegno

| | |
|---------------------------------|--|
| Zona di distribuzione | Avegno |
| Qualità "Classe OMS" | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | Molto dolce: 1.8 °fr |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva, molto dolce |
| Trattamento | Disinfezione con raggi ultravioletti e ultrafiltrazione |
| Minerali e oligoelementi | Calcio: 5.4 mg/l Magnesio 1.1 mg/l Sodio 2.5 mg/l Potassio 1.0 mg/l Cloruro 0.4 mg/l Solfato 3.0 mg/l |

Analisi valide per il 2023 sulla base delle analisi di inizio luglio.

Servizio acqua comunale
Via Vallemaggia 74, 6672 Gordevio
Tel: 091/760.91.25
Email: info@avegnogordevio.ch
Sito: www.avegnogordevio.ch

In fede.

Il Municipio di Avegno Gordevio